

FICHE DE VISITE TECHNIQUE PRÉALABLE

DATE : / /

ENTREPRISE

DÉNOMINATION SOCIALE :
ADRESSE :
CODE POSTAL : VILLE :

IDENTIFICATION DU CHANTIER

NOM, PRÉNOM :
N° DE TÉLÉPHONE :
EMAIL :
ADRESSE DU CHANTIER :
CODE POSTAL : VILLE :
CADASTRE :
CHAUFFAGE PRINCIPAL : ÉLECTRICITÉ COMBUSTIBLE
NOMBRE DE PERSONNE (S) DANS LE FOYER :
RFR :

DESCRIPTION DES TRAVAUX

SURFACE À ISOLER EN M2 : AU NU INTÉRIEUR DES MURS EXTÉRIEURS ÉPAISSEUR DU MUR COMPRISE
PRODUIT UTILISÉ :
ÉPAISSEUR D'ISOLANT PRÉVUE EN MM :
RÉSISTANCE THERMIQUE PRÉVUE :
ENTOURAGE TRAPPE D'ACCÈS (MINIMUM DE 5CM AU DESSUS DE L'ISOLATION SOUFFLÉE) : OUI NON
SI OUI, DIMENSIONS (LxH) :
ISOLATION DE LA TRAPPE (AVEC UN PRODUIT MANUFACTURÉ ≥ AU R MIS EN PLACE) : OUI NON
REMISE EN FOND DE CAISSON ISOLATION À RÉALISER : OUI NON À LA CHARGE DU CLIENT

SITUATION EXISTANTE

ISOLATION EXISTANTE : OUI NON
SI OUI, DE QUELS TYPES : ROULEAUX PANNEAUX VRAC
PARE-VAPEUR EXISTANT TOURNÉ VERS LE COMBLE PERDU : OUI NON
LARDAGE : OUI NON À LA CHARGE DU CLIENT
DÉPOSE DE L'ISOLATION EXISTANTE : OUI NON À LA CHARGE DU CLIENT
SI OUI, NOMBRE DE COUCHES :

TPOLOGIE DE CHANTIER

TYPE DE CONSTRUCTION : PLAIN-PIED R+1 R+2
ACCÈS DANS COMBLE :
BON ÉTAT DE LA COUVERTURE : OUI NON
PROTECTION DES VOILETS ROULANTS ET/OU DES BRISES-SOLEIL ORIENTABLES (BSO) : OUI NON
CAISSON DE VMC DANS LE COMBLE : OUI NON
SI OUI, PROTECTION OU DÉPLACEMENT DU CAISSON : OUI NON
CONDUIT DE FUMÉE : OUI NON SI OUI, QUANTITÉ :
SI OUI, OBLIGATION DE CRÉER UN ÉCART AU FEU SELON LE NF DTU 24.1
SPOTS ENCASTRÉS : OUI NON SI OUI, QUANTITÉ :
SI OUI, PROTECTION AVEC DES CAPOTS CONFORMES AU NF DTU 45.11 P1-2
NOMBRE DE SPOTS À PROTÉGER :
POSE DES REPÈRES DE BOÎTIERS ÉLECTRIQUES NOYÉS DANS ISOLANT : OUI NON
POSE DES RÉGLETTES GRADUÉES D'ÉPAISSEUR D'ISOLANT : OUI
ISOLANT À SOUFFLER AU CONTACT DES ÉLÉMENTS DE COUVERTURE : OUI NON (SI OUI, POSE DE DÉFLECTEURS OBLIGATOIRE)

LOGISTIQUE

ACCÈS AU CHANTIER PL : OUI NON DEMANDE DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR : OUI NON

COMMENTAIRES :

.....
.....
.....

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN :

NOM ET SIGNATURE DU CLIENT :